



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE  
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70  
F: 01 428 58 71  
E: gp.mnz@gov.si  
www.mnz.gov.si

Številka: 061-553/2014/1 (4-10)

Datum: 16. 12. 2014

**U.P. IRSNZ P2**

## Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z 16. 12. 2014 pri zavezancu Interspar Celje, matična številka 5571693001, Mariborska cesta 100, 3000 Celje na naslovu Mariborska cesta 100, 3000 Celje (v nadaljevanju zavezanc).

Nadzor je opravil inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) Vesna Gutman, na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, ZEPI) ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007; v nadaljevanju ZIN-UPB1).

**Začetek ob 11.21 uri.**

**Navzoči:**

- Vesna Gutman, inšpektorica IRSNZ
- Iztok Conič, inšpektor IRSNZ,  
, odgovorna oseba

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektorica izkazala s službeno izkaznico.

Istovetnost , EMŠO . ie bila preverjena z vpogledom v osebno izkaznico št. izdano pri UE :

Inšpektorica prisotne ob prihodu seznaní, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in podzakonske akte.

Inšpektorica prisotne seznaní z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

**Materijalni del:**

- Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, ZEPI),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/2012, 90/2012, 96/2013 – v nadaljevanju Uredba),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 105/2008, 100/2010, 24/2012 – v nadaljevanju Pravilnik),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/2008 – v nadaljevanju Pravilnik 1).

**Procesni del:**

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007, 40/2014 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIN),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 17/2008 in 21/2008, 76/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 10/2011, 26/2011, 29/2011, 21/2013, 111/2013 – v nadaljevanju ZP),

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, št 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006, 126/2007 in 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013 - v nadalnjem besedilu ZUP).

## I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpekcijski nadzor bo obsegal ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov,
- ustreznosti prodajnega mesta,
- ustreznosti opreme in označitve prodajnega mesta,
- načina nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu,
- ustreznosti priročnega trgovinska skladišča,
- odstopanja od največjih dovoljenih količin NEM,
- vodenje predpisanih evidenc za promet s pirotehniko,
- prodajo pirotehnične.

Vse meritve v času inšpekcijskega nadzora so opravljene s kalibriranim merilom št. A1112063 z 21. 12. 2011.

### A) Izpolnjevanje pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov

V času inšpekcijskega nadzora je bilo v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov opravljen vpogled v dovoljenje UE Celje št: 216-354/2010-3 (02135) z 19. 10. 2010, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij 1, 2, T1, P1 in 3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici (ime trgovine ali poslovalnice in naslov). Na podlagi dovoljenja ima lahko zavezanc na prodajnem mestu NEM mase pirotehničnih izdelkov 90 kg od tega največ 5kg smodnikov ter dovoljeno NEM mase pirotehničnih izdelkov v priročnem trgovinskem skladišču največ 180 kg od tega 20 kg smodnika.

Ugotovljeno je, da ima zavezanc ustrezen dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, kar je skladno z določili 9. člena ZEPI.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- odgovorno osebo	po ZEPI št.	, veljavna 9.6.2014 do 9.6.2017,
- odgovorno osebo	po ZEPI št.	, veljavna 29.11.2012 do 29.11.2015,
- za trgovca	po ZEPI št.	, veljaven od 18.6.2010 do 18.6.2015,
- za trgovca	po ZEPI št.	, veljaven od 18.6.2010 do 18.6.2015,
- za trgovca	po ZEPI št.	, veljaven od 15.6.2011 do 15.6.2016.

Ugotovljeno je, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZEPI ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika 1 v povezavi z 25. členom Pravilnika 1.

### B) Prodajno mesto

Ugotovljeno je, da ima prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov tlakosno površino največ 80 m<sup>2</sup> kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost stavbe znaša najmanj REI 30 minut, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je najmanj 40% tlorisne površine prodajalne namenjene prehodom, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe. Ugotovljeno je, da noben prehod, namenjen zaposlenim, ni ožji od 75 cm ter noben prehod, namenjen kupcem, ni ožji od 90 cm.

Ugotovljeno je, da se v prostorih v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1, kot to določa tretji odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se ne v prodajalni ali na prodajnem mestu smodnikov ali pirotehničnih izdelkov prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov, kar je skladno z določili 5. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se smodniki ali pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, v prodajalni, v priročnem trgovinskem skladišču ali v trgovinskem skladišču, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da smodnikov ali pirotehničnih izdelkov **ne dosega** direktna sončna svetloba, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da prodaja smodnikov in pirotehničnih izdelkov stalno pod nadzorom prodajalca, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da kupci do smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov **nimajo** prosti dostopa, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da sistem alarmiranja v primeru nevarnosti zagotavlja varen umik kupcev in zaposlenih in je urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico ali na prosto ni daljša od 15 m, kar določa 6. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se vhodna vrata v prodajalno **uporabljajo** tudi kot evakuacijska vrata.

**Evakuacijska vrata so drana.** Ugotovljeno je, da so vrata dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočajo delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarmha odprta in je evakuacijska pot prosta, kot določa 51. člen Uredbe.

### C) Oprema in označitev prodajnega mesta

Ugotovljeno je, da se v prodajalni oziroma na prodajnem mestu na vidnem mestu nahaja oziroma ne nahaja:

- oznaka prepovedi kajenja: **da**;
- oznaka prepovedi uporabe odprtrega ognja: **da**;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov: **da**;
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo: **da**;
- najmanj dva gasilnika 6 enot gasila: **da**.

Ugotovljeno je, da prodajalna oziroma prodajno mesto **Izpoljuje** določila prvega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da so črke in številke v besedilu visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da imajo oznake prepovedi premer vsaj 20 cm, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe

### **Č) Način nakladanja in količina izdelkov na prodajnem mestu**

Ugotovljeno je, da je najvišja višina nakladanja prodajnih izdelkov na police do 220 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

Ugotovljeno je, da ni višina prostega prostora do stropa manjša od 60 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

Ugotovljeno je, da količina na prodajnem mestu ne presega 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili drugega odstavka 53. člena Uredbe oziroma skladno z dovoljenjem UE Celje.

V času inšpekcijskega nadzora ni bilo moč zaznati poškodovanih in neprimernih izdelkov za prodajo na drobno oziroma so odstranjeni iz prodajalne oziroma prodajnega mesta, kar je skladno z določili četrtega odstavka 53. člena Uredbe.

### **D) Priročna trgovinska skladišča**

Ugotovljeno je, da je skladišče v sklopu objekta, kot to določa prvi odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da zavezanci skladišči samo smodnike in pirotehnične izdelke, ki so namenjeni prodaji na drobno, skladno z zahtevami združljivosti (tabela združljivosti iz priloge 1 Uredbe), kot to določa drugi odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da zavezanci ne skladišči kakršne koli druge izdelke ali materiale, ki niso smodniki ali pirotehnični izdelki, kar je skladno z določili drugega odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da v skladišču ni nobenega vira vžiga ali dimniških odprtin in ni ogrevano le s toplo vodo, z določili tretjega odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da v skladišču ni nobenega grelnega telesa.

Ugotovljeno je, da v prostoru ni električne naprave, razen svetil, ki ustrezano veljavnim elektrotehničnim predpisom, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

V prostoru se ne uporabljajo razdelilci, sklopke ali varovalke. Stikala za razsvetljavo in ogrevanje se nahajajo zunaj prostora, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da sta v neposredni bližini vhoda v skladišče v dosegu roke najmanj dva gasilnika 6 enot gasila, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

Izmerjeno je, da so, za nemoteno manipulacijo, prehodi v skladišču široki 75 cm. Širina skladiščenja in širina polic je 80 cm, višina skladiščenja je do 220 cm. višina prostega prostora do stropa je najmanj 60 cm, police so od sten oddaljene vsaj 5 cm. Police so pritrjene, da se ne morejo prevrniti.

Ugotovljeno je, da je nezaposlenim in nepoklicanim osebam vstop v skladišča onemogočen.

Ugotovljeno je, da zavezanci izpoljuje določila 5. odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je skladišče, ki je v prodajalni, ločeno od prodajnega mesta z vrati s požarno odpornostjo EI30 minut in samozapiralom. Vrata se odpirajo v smeri evakuacije. Priročno skladišče ima ustrezne odprtine za sproščanje nadtlaka. Odprtine so take, da skoznje ne more prodreti voda, dež, žival ipd.

Ugotovljeno je, da zavezanc **izpoljuje** določila 6. odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da se na vratih v skladišču in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta nahajajo oziroma ne nahajajo oznake, kot jih določa 9. odstavek 54. člena Uredbe:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov: **da**,
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča **da**,
- oznaka prepovedi kajenja **da**,
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: **da**,
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan: **da**.

Črke besedila so visok vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, oznake prepovedi imajo premer vsaj 20 cm, kar je skladno z določili 10. odstavka 54. Uredbe.

Ugotovljeno je, da v skladišču **niso** sredstva za vžig (vžigalice, vžigalniki), **niso** iskreča orodja in **niso** električni aparatu ter **ni** skladiščenja prazne embalaže, kar je skladno z določili 11. odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da **je** času, ko v skladišču ni delavcev, to zaklenjeno, ključe **ima** odgovorna oseba. Izven obratovalnega časa **je** objekt mehansko ali elektronsko zaščiten.

Ugotovljeno je, da **se v** priročnem trgovinskem skladišču skladiščijo originalno zaprti kartoni, kakor tudi posamezne prodajne enote brez transportne embalaže, kot to določa prvi odstavek 55. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost sten, stropa in tal znaša najmanj REI30 minut, požarna odpornost vrat pa znaša najmanj EI30 minut, kar je skladno z določili drugega odstavka 55. člena Uredbe.

Vsi kartoni in vsi izdelki so zloženi pazljivo in tako stabilno, da se ne morejo prevrniti, kot to določa 4. odstavek 55. člena Uredbe.

#### E) Evidence za promet s pirotehniko

Ugotovljeno je, da zavezanc, pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, jih uvaža, izvaža, opravlja tranzit ali prenos ali jih uporablja, **upravlja** evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, kot to določa drugi odstavek 45. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc, ki opravlja trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije 1, 2 in 3, T1 ter P1, **vodi** evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc, kot to določa drugi odstavek 85. člena Pravilnika..

V evidenci so oziroma niso zagotovljeni naslednji podatki, ki jih določa drugi odstavek 85. člena Pravilnika:

- zaporedna številka vpisa v evidenco: **da**;
- datum nakupa: **da**;
- podatki o dobavitelju: **da**;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka: **da**;

- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v kosih: da;
- datum prodaje: da;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v kosih: da;
- zaloga: da.

Inšpektorica je z vpogledom v poslovne evidence ugotovila, da je voden pravilno. Opravljen je bil vpogled v evidenco z 11.12.2014.

#### F) Prodaja pirotehnik - omejitve za prodajo pirotehničnih izdelkov (35. člen ZEPI)

V času nadzora je inšpektorica preverjala prodajo pirotehničnih izdelkov. Inšpektorica je v času nadzoru ugotovila, da je zavezanc v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

#### II. INŠPEKCIJSKI UKREPI


Inšpeksijski nadzor je bil v danem časovnem terminu opravljen pri zavezancu, v obsegu, ki je razviden iz tega zapisnika.

Inšpektorica, v postopku inšpeksijskega nadzora 16. 12. 2014 ugotavlja, da v času inšpeksijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, ni bilo moč zaznati nepravilnosti po ZEPI zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, 16. 12. 2014 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpeksijskem pregledu, ustavi.

#### III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektorica navzočo osebo seznani, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želi, pa si ga lahko prebere sam in da ima pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

**je zapisnik prebral, ni podal pripombe na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjen in se z njo strinja.**



(podpis)

Inšpeksijski nadzor je bil končan 16. 12. 2014 ob 12.25 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih en izvod prejme zavezanc 16. 12. 2014 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

ZA ZAVEZANCA

(podpis)

IZVAJALEC NADZORA

Vesna Gutman  
inšpektorica

(podpis)

