



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE  
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70  
F: 01 428 58 71  
E: gp.mnz@gov.si  
www.mnz.gov.si

Številka: 061-632/2015/1 (4-05)

Datum: 16. 12. 2015

**U.P. IRSNZ P2**

## Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z 16. 12. 2015, pri zavezancu Lidl, d. o. o. k. d., PE 2017, matična številka 1719947007, na naslovu Novi trg 18, Celje (v nadaljevanju zavezanc).

Nadzor je opravil inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) Iztok Conič, na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI) ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007; 40/2014 - v nadaljevanju ZIN).

**Začetek ob 10.32 uri.**

**Navzoči:**

- Iztok Conič, inšpektor IRSNZ,
- Vesna Gutman, inšpektorica IRSNZ,
- 1. trgovec po ZEPI

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico.

Istovetnost ..., EMŠO ..., je bila preverjena z vpogledom v osebno izkaznico št. ... izданo ... pri ...

Inšpektor prisotne ob prihodu seznani, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in podzakonske akte.

Inšpektor prisotne seznani z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

**Materialni del:**

- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/2012, 90/2012, 96/2013 – v nadaljevanju Uredba),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/2015 – v nadaljevanju Pravilnik),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/2008 – v nadaljevanju Pravilnik 1).

**Procesni del:**

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007, 40/2014 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIN),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 17/2008 in 21/2008, 76/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 10/2011, 26/2011, 29/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014, 927/2014 - v nadaljevanju: ZP),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006, 126/2007 in 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013 - v nadaljnjem besedilu ZUP).

Nadzor je bil opravljen kljub odsotnosti zakonitega zastopnika zavezanca v skladu z določili tretjega odstavka 29. člena ZIN.

## I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpekcijski nadzor bo obsegal ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov,
- ustreznosti prodajnega mesta,
- ustreznosti opreme in označitve prodajnega mesta,
- načina nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu,
- ustreznosti priročnega trgovinska skladišča,
- odstopanja od največjih dovoljenih količin NEM,
- vodenje predpisanih evidenc za promet s pirotehniko,
- prodajo pirotehnične.

Vse meritve v času inšpekcijskega nadzora so opravljene s kalibriranim merilom št. A1112063 z 21. 12. 2011.

### A) Izpolnjevanje pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov

V času inšpekcijskega nadzora je bil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov opravljen vpogled v odločbo UE Celje št.: 216-465/2010-13 (02135) z 10. 12. 2010, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in 3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici).

Ugotovljeno je, da ima zavezanci ustrezeno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, kar je skladno z določili 9. člena ZEPI.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- odgovorno osebo po ZEPI št. z ....., veljavna do .....
- odgovorno osebo po ZEPI št. z ....., veljavna do .....
- trgovca po ZEPI št. z ....., veljavna do .....
- trgovca po ZEPI št. z ....., veljavna do .....
- trgovca po ZEPI št. z ....., veljavna do .....
- trgovca po ZEPI št. z ....., veljavna do .....


Ugotovljeno je, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZEPI ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika 1 v povezavi z 25. členom Pravilnika 1.

### B) Prodajno mesto

Ugotovljeno je, da ima prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov tlakosno površino največ 80 m<sup>2</sup> kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost stavbe znaša najmanj REI 30 minut, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je najmanj 40% tlakosne površine prodajalne namenjene prehodom, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.



Ugotovljeno je, da noben prehod, namenjen zaposlenim, ni ožji od 75 cm ter noben prehod, namenjen kupcem, ni ožji od 90 cm.

Ugotovljeno je, da se v prostorih v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1, kot to določa tretji odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se ne v prodajalni ali na prodajnem mestu smodnikov ali pirotehničnih izdelkov prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov, kar je skladno z določili 5. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se smodniki ali pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, v prodajalni, v priročnem trgovinskem skladišču ali v trgovinskem skladišču, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ne dosega direktna sončna svetloba, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je prodaja smodnikov in pirotehničnih izdelkov stalno pod nadzorom prodajalca, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da kupci do smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov nimajo prostega dostopa, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so v izložbah le prazne embalaže smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata.

Evakuacijska vrata so drsna. Ugotovljeno je, da so vrata dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočajo delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarmha odprta in je evakuacijska pot prosta, kot določa 51. člen Uredbe.

### C) Oprema in označitev prodajnega mesta


Ugotovljeno je, da se v prodajalni oziroma na prodajnem mestu na vidnem mestu nahaja oziroma ne nahaja:

- oznaka prepovedi kajenja: da;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: da;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov: da;
- opozorilo, da nepravična uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo: da;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B: da.

Ugotovljeno je, da prodajalna oziroma prodajno mesto izpoljuje določila prvega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da so črke in številke v besedilu visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da imajo označke prepovedi premer vsaj 20 cm, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe



### **Č) Način nakladanja in količina izdelkov na prodajnem mestu**

Ugotovljeno je, da je najvišja višina nakladanja prodajnih izdelkov na police 220 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba. Izdelki so v zaklenjeni vitrini.

Ugotovljeno je, da ni višina prostega prostora do stropa manjša od 60 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

Ugotovljeno je, da količina na prodajnem mestu ne presega 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili drugega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da količina v prodajalni ne presega 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili tretjega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno odstranjeni iz prodajalne oziroma prodajnega mesta oziroma niso bili zaznani, kar je skladno z določili četrtega odstavka 53. člena Uredbe.

### **D) Priročna trgovinska skladišča**

Ugotovljeno je, da je skladišče samostojni objekt oziroma je v sklopu drugih objektov, kot to določa prvi odstavek 54. člena Uredbe.

V času inšpekcijskega nadzora ni bilo moč ugotoviti ali zavezanci skladišči samo smodnike in pirotehnične izdelke, ki so namenjeni prodaji na drobno, skladno z zahtevami združljivosti (tabela združljivosti iz priloge 1 Uredbe), kot to določa drugi odstavek 54. člena Uredbe, ker je bila odgovorna oseba po ZEPI odsotna.

V času inšpekcijskega nadzora ni bilo moč ugotoviti ali zavezanci ne skladišči kakršne kolik druge izdelke ali materiale, ki niso smodniki ali pirotehnični izdelki, kot to določa drugi odstavek 54. člena Uredbe, ker je bila odgovorna oseba odsotna.

Notranjosti skladišča v času nadzora, zaradi odsotnosti odgovarne osebe ni bila nadzirana.

Ugotovljeno je, da sta v neposredni bližini vhoda v skladišče v dosegu roke najmanj dva gasilnika 27A – 144B, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je nezaposlenim in nepoklicanim osebam vstop v skladišča onemogočen.

Ugotovljeno je, da je skladišče, ki je v prodajalni, ločeno od prodajnega mesta z vrati s požarno odpornostjo EI30 minut in samozapiralom.

Ugotovljeno, da se na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta nahajajo oziroma ne nahajajo oziroma ne nahajajo oznake, kot jih določa 9. odstavek 54. člena Uredbe:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov: da,
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča da,
- oznaka prepovedi kajenja da,
- oznaka prepovedi uporabe odprtrega ognja: da,
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan: da.

Črke besedila so visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, oznake prepovedi imajo premer vsaj 20 cm, kot to določa 10. odstavek 54. Uredbe.

Ugotovljeno je, da je času, ko v skladišču ni delavcev, to zaklenjeno, ključe ima odgovarna oseba. Izven obratovalnega časa je objekt mehansko ali elektronsko zaščiten, kot to določa 12. odstavek 54. člena Uredbe.



Ugotovljeno je, da požarna odpornost sten, stropa in tal znaša najmanj REI30 minut, požarna odpornost vrat pa znaša najmanj EI30 minut, kar je skladno z določili drugega odstavka 55. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je v priročnem trgovinskem skladišču količina NEM enaka 120 kg, kar je skladno z določili tretjega odstavka 55. člena Uredbe v povezavi z 1. odstavkom 57 členom Uredbe (v primeru podvojevanja količin)

#### E) Evidence za promet s pirotehniko

Ugotovljeno je, da zavezanc **vodi** evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, kot to določa tretji odstavek 45. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc, ki opravlja trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije F1, F2 in F3, T1 ter P1, **vodi** evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc, kot to določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika..

V evidenci so oziroma niso zagotovljeni naslednji podatki, ki jih določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika:

- zaporedna številka vpisa v evidenco: **da**;
- datum nakupa: **da**;
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov): **da**;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka: **da**;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: **da**;
- datum prodaje: **da**;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: **da**;
- zaloge: **da**.

Ugotovljeno je, da se evidenca iz drugega odstavka 103. člena Pravilnika **se vodi** v elektronski obliki, kot to določa 2. odstavek 106. člena Pravilnika.

Inšpektor je z vpogledom v poslovne evidence ugotovil, da je vodena **pravilno**.

#### F) Prodaja pirotehnike - omejitve za prodajo pirotehničnih izdelkov (35. člen ZEPI)

V času nadzora je inšpektor preverjal prodajo pirotehničnih izdelkov. Inšpektor je v času nadzoru ugotovil, da je zavezanc v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc ni prodajal fizičnim osebam, ki so mlajše od: 14 let za kategorijo F1, 16 let za kategorijo F2, 18 let za kategorijo P1 in T1.

### II. INŠPEKCIJSKI UKREPI

Inšpeksijski nadzor je bil v danem časovnem terminu opravljen pri zavezancu, v obsegu, ki je razviden iz tega zapisnika.

Zaradi odsotnosti odgovorne osebe, inšpektor skladno z določbo 4. odstavka 29. člena ZIN, poziva odgovorno osebo pravne osebe oz zakonitega zastopnika, da lahko, če želi v roku 48 ur. od vročitve tega zapisnika, ki je bil vročen takoj na kraju skladno z določbo 29. člena ZIN poda pisno ali ustno izjavo o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah v nadzoru, ter da predloži ustrezena dokazila.

Inšpektor, v postopku inšpeksijskega nadzora 16. 12. 2015 ugotavlja, da v času inšpeksijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, ni bilo moč zaznati nepravilnosti po ZEPI zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, 16. 12. 2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpeksijskem pregledu, **ustavi**.

### **III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA**

Inšpektor navzočo/e osebo/e seznani, da se zapisnik preden se sklene prebere/jo, če želi/jo, pa si ga lahko prebere/jo sami in da ima/jo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

**je zapisnik prebral, ni podal pripombe na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjen in se z njo strinja.**

(podpis)

**Inšpekcijski nadzor je bil končan 16. 12. 2015 ob 11.15 uri.**

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih en izvod prejme zavezanc 16. 12. 2015 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

Ob odsotnosti odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika je bil 16. 12. 2015 en izvod zapisnika vročen na kraju samem.

**ZA ZAVEZANCA**

(podpis)

**IZVAJALEC NADZORA**

Iztok Conič  
inšpektor višji svetnik

(podpis)

