



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-647/2015/1 (4-18)
Datum: 22. 12. 2015

ZAPISNIK

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21., 22. in 23. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 in 40/14) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008 in 19/15 ZEPI), Inšpektorata RS za notranje zadeve, inšpektorja Igorja Juršiča, v zadevi nadzora prometa s pirotehničnimi izdelki v trgovini, po uradni dolžnosti pri zavezancu:

Zavezanc: LIDL d.o.o. družba za trgovino in storitve k.d., PE 255 Črnomelj, Ulica 21. oktobra 13B, 8340 Črnomelj, matična št. 1719947034

Začetek ob 10.20 uri, na naslovu Ulica 21. oktobra 13B, 8340 Črnomelj,

Navzoči:

- Igor Juršič, inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve,
- alno stanuje _____, funkčna EMŠO: _____, št. os. izkaznice _____
- () izdala UE _____

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico in značko.

Inšpektor prisotne seznanji, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in določbe predpisov sprejetih na njegovi podlagi.

Materijalni del:

- Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008 in 19/15 v nadaljevanju ZEPI),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Ur.l. RS, št. 110/2008, 100/2010 in 24/2012 v nadaljevanju: Pravilnik),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Ur.l. RS, št. 105/2008, 100/2010, 24/2012, 88/2013 in 35/15; v nadaljevanju: Pravilnik 1)
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Ur.l. RS, št. 124/2008, 70/2012, 90/2012 in 96/2013 v nadaljevanju Uredba)

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/2014 v nadaljevanju: ZIN),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 i – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013 in 111/2013, v nadaljevanju: ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo ter 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP).

I. UGOTOVLJENO JE NASLEDNJE DEJANSKO STANJE:

1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Zavezanci opravljajo promet s pirotehničnimi izdelki na podlagi dovoljenja Upravne enote Črnomelj št. 216-465/2010-6, izdanega dne 25. 11. 2010, iz katerega je razvidno, da ima zavezanci dovoljenje za prodajo pirotehničnih izdelkov K1, K2, K3, T1 in P1.

2. Imenovanje odgovorne osebe

Imenovana odgovorna oseba pravne osebe Lidel d.o.o. za promet s pirotehničnimi izdelki v prodajalni na naslovu Ulica 21. oktobra 13B, 8340 Črnomelj, je
1 odgovorna oseba poseduje certifikat o strokovni usposobljenosti za delo s pirotehničnimi izdelki za odgovorno osebo št. 0 veljavnega do 8. 11. 2016.

Tretji odstavek 9. člena ZEPI določa, da pravna oseba o vsaki statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe ali prenehanju opravljanja dejavnosti obvesti pristojni organ, Upravno enoto Črnomelj.

Odgovorna oseba izjavi: "Sprememb po pridobitvi dovoljenja ni bilo."

3. Seznanitev oseb z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu ravnanj ob nesreči ali drugem izrednem dogodku

ZEPI v 6. členu določa, da mora pravna oseba pri prometu s pirotehničnimi izdelki poskrbeti za varnost oseb in premoženja, za varstvo pred požarom ter izvajati vse druge ukrepe, določene v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.

Pravna oseba mora imeti izdelan načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vrom ipd.).

Ravno tako mora pravna oseba vse osebe, ki zanjo opravljajo posamezna dela s pirotehničnimi izdelki, seznaniti z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu ter jih usposabljati za ravnanje ob nesreči ali drugem izrednem dogodku.

Osebe, ki za pravno osebo Lidl d.o.o. opravljajo posamezna dela s pirotehničnimi izdelki morajo pri svojem delu izvajati vse ukrepe, ki so za posamezno vrsto del določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.

Odgovorna oseba izjavi: "Načrt imamo, prilagam na pregled. Promet s pirotehničnimi izdelki na tej lokaciji opravlja poleg odgovorne osebe še:

- osebu certifikat za odgovorno osebo št. 0 veljavnostjo do 12. 11. 2016,
 - osebu certifikat za odgovorno osebo št. 1 veljavnostjo do 2. 06. 2018,
 - osebu certifikat za trgovca št. 01. veljavnostjo do 10. 10. 2018 in
 - osebu certifikat za trgovca št. 00 z veljavnostjo do 8. 10. 2018
- Osebe so redno usposabljaljajo."

4. Varovanje objekta

ZEPI v petem odstavku 6. člena določa, da mora imeti pravna oseba objekt, v katerem se opravlja promet s pirotehničnimi izdelki varovan.

Odgovorna oseba izjavi: "Za varovanje objekta imamo s pravno osebo Sintai d.d.. sklenjeno pogodbo o varovanju št. 0961-10, sklenjene 25. 10. 2010."

5. Vodenje evidenc

Pravna oseba ali podjetniki, ki opravljajo trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, in F3, T1 in P1 vodijo evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v poslovnih evidencah. V evidenci se morajo zagotoviti naslednji podatki:

- zaporedna številka vpisa v evidenco;
- datum nakupa;
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov)
- komercialno ime pirotehničnega izdelka;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti;
- datum prodaje;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti;
- zaloga (2. odstavek 103. člena Pravilnika 1).

V drugem odstavku 106. člena Pravilnika 1 je določeno, da se evidenca iz drugega odstavka 103. člena tega pravilnika vodijo v elektronski obliki.

Odgovorna oseba izjavi: "Evidence vodimo v okviru poslovnih evidenc."

6. Prodajno mesto

6.1. Prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ima lahko tlorisno površino največ 80 m². Požarna odpornost stavbe mora znašati najmanj REI 30 minut. Najmanj 40% tlorisne površine prodajalne mora biti namenjene prehodom. Noben prehod, namenjen zaposlenim, ne sme biti ožji od 75 cm. Noben prehod, namenjen kupcem, ne sme biti ožji od 90 cm (2. odstavek 51. čl. Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da ima prodajalna le eno prodajno mesto, ki se nahaja ob blagajni. Pirotehnični izdelki so zaprti v zaboju in niso prosto dostopni kupcem. Ko želi kupec določeni pirotehnični izdelek mu ga prodajalka, ki je usposobljena za prodajo pirotehničnih izdelkov vzame iz prej omenjenega zaboja in mu ga ob plačilu na blagajni tudi izroči.

6.2. Na prodajnem mestu se lahko v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1 (3. odstavek 51. člena Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da so na prodajnem mestu samo pirotehnični izdelki.

6.3. Pirotehnični izdelki se lahko nahajajo samo na prodajnem mestu v prodajalni. Pirotehničnih izdelkov ne sme doseči direktna sončna svetloba. Prodaja eksplozivov in pirotehničnih izdelkov mora biti stalno pod nadzorom prodajalca. Kupci do pirotehničnih izdelkov ne smejo imeti prostega dostopa. V izložbah je lahko le prazna embalaža. V prodajalni ali na prodajnem mestu eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov prepovedana. (4. in 5. odst. 51.čl. Uredbe)

Ugotovljeno je bilo, da se pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, direktna sončna svetloba jih ne doseže, Izdelki so stalno pod nadzorom prodajalca, kupci nimajo prostega dostopa, izložbe ni. Ostalih, lahko vnetljivih izdelkov ali materialov na prodajnem mestu ni.

6.4. Sistem alarmiranja v primeru nevarnosti mora zagotoviti varen umik kupcev in zaposlenih, ki mora biti urejen tako, da pot za umik ni daljša od 15 m. Evakuacijska vrata, opremljena s protipanično kljuko, se morajo odpirati navzven.

Če se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata, so ta lahko tudi drsna, dvižna ali vrtljiva. Takšna vrata morajo biti dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočiti delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta.«.

Ugotovljeno je, da ima poslovalnica avtomatska električna vrata, ki se v primeru, da zmanjka električne energije samo odpro, oziroma imajo rezerven vir napajanja. Pot za umik ni daljša od 15 metrov.

7. Oprema in označitev prodajnega mesta (1. in 2. odst. 52. čl. Uredbe)

7.1. V prodajalni oziroma na prodajnem mestu se mora na vidnem mestu nahajati:

- oznaka prepovedi kajenja;
- oznaka prepovedi uporabe odprtrega ognja;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov;
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B.

Črke in številke v besedilu morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm.

Ugotovljeno je bilo, da ima zavezanc vsa predpisana opozorila in prepovedi, črke, številke in prepovedi so ustreznih dimenzij.

8. Način nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu

8.1. Najvišja dovoljena višina nakladanja prodajnih izdelkov na police je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm (1. odstavek 53. čl. Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da je višina nakladanja 120 cm, višina prostega prostora do stropa pa je cca 4m.

8.2. Največja dovoljenja količina na prodajnem mestu je 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov (2. odstavek 53. čl. Uredbe). Največja dovoljena količina v prodajalni je 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov (3. odstavek 53. čl. Uredbe)

Največja dovoljenja količina v skladu s tretjo točko izreka odločbe Upravne enote Črnovej št. 216-465/2010-6, izdanega dne 25. 11. 2010, za promet s pirotehničnimi izdelki je 90 kg NEM, od tega 15 kg smodnikov na prodajnem mestu (ob kontroli količina ni bila presežena in v trgovinskem skladišču v sklopu prodajalne 180 kg, od tega 60 kg smodnikov).

Ugotovljeno je bilo, da je v trenutku pregleda evidenc zavezanc dovoljenih količin nima preseženih.

8.3. Poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno se morajo takoj odstraniti iz prodajalne oziroma prodajnega mesta (4. odstavek 53. čl. Uredbe)

Ugotovljeno je bilo, da poškodovanih in neprimernih izdelkov v prodajalni ni bilo.

9. Označevanje pirotehničnih izdelkov

Vsek pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladno s harmoniziranimi standardi. Da se zagotovi sledljivost pirotehničnih izdelkov, jih proizvajalci označijo z registrsko številko, ki iim jo je dodelil

priglašen organ za ugotavljanje skladnosti (1. odstavek 24. člena ZEPI). V 83. členu Pravilnika 1 je določeno, kaj mora vsebovati oznaka za pirotehnične izdelke.

Pri pregledu označevanja pirotehničnih izdelkov je bilo ugotovljeno, da so le ti označeni v skladu z Pravilnikom 1 oziroma z določili ZEPI.

10. Zahteve za priročna trgovinska skladišča (54. čl. Uredbe)

10.1. Za nemoteno manipulacijo morajo biti prehodi v skladišču široki najmanj 75 cm. Širina skladiščenja in širina polic je lahko največ 80 cm. Najvišja dovoljena višina skladiščenja je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm. Police morajo biti od sten oddaljene vsaj 5 cm. Biti morajo pritrjene, da se ne morejo prevrniti. Nezaposlenim in nepoklicanim osebam mora biti vstop v skladišča onemogočen (5. odstavek 54. člena Uredbe)

Ugotovljeno je bilo, da je priročno trgovinsko skladišče opremljeno v skladu z Uredbo.

10.2. Na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta se morajo nahajati naslednje oznake:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov;
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča;
- oznaka prepovedi kajenja;
- oznaka prepovedi uporabe odprtrega ognja;
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan.

Črke in številke v besedilih iz prejšnjega odstavka morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm (9. in 10. odstavek 54. člena Uredbe)

Ob kontroli priročnega skladišča je bilo ugotovljeno, da je predpisano označeno. Razvidna je tudi maksimalna količina NEM.

10.3. V priročnem trgovinskem skladišču se lahko skladiščijo originalno zaprti kartoni, kakor tudi posamezne prodajne enote brez transportne embalaže. Požarna odpornost sten, stropa in tal mora znašati najmanj REI30 minut, požarna odpornost vrat pa najmanj EI30 minut. Največja dovoljena količina NEM v priročnem trgovinskem skladišču je 100 kg, od tega 15 kg smodnika. Vsi kartoni in vsi izdelki se morajo zlagati pazljivo in tako stabilno, da se ne morejo prevrniti (55. člen Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da se vsa pirotehnika, ki se nahaja v priročnem trgovinskem skladišču hrani v zaprtih kartonastih škatlah. Zložena je tako, da je kakršno koli prevračanje onemogočeno.

II. INŠPEKCIJSKI UKREPI:

USTAVITEV PO ZIN

Inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora dne 22. 12. 2015 ugotavlja, da zavezanc v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, trenutno ni storil kršitve določb ZEPI in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN-, dne 22. 12. 2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, USTAVI.

IV. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektor navzoče osebe seznanji, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želijo, pa si ga lahko preberejo sami in da imajo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

Odgovorna oseba zavezanca izjavi:
"Zapisnik sem prebral in na njegovo vsebino in odrejene inšpekcijske ukrepe nimam pripomb."

Podpis: _____

PRIPOMBE:
ni pripomb

Inšpekcijski nadzor je bil končan dne 22. 12. 2015 ob 11.30 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme odgovorna oseba zavezanca –
dne 22. 12. 2015 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

za ZAVEZANCA
– odgovorna oseba za
prodajo pirotehnike

_____ (p) _____

