



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-546/2014/1 (4-02)

Datum: 16. 12. 2014

ZAPISNIK

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21., 22. in 23. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08, v nadaljevanju ZEPI), Inšpektorata RS za notranje zadeve, inšpektorja dr. Viktorja Straucha, v zadevi nadzora prometa s pirotehničnimi izdelki v trgovini, po uradni dolžnosti pri zavezancu:

Zavezanc: SPAR SLOVENIJA D.O.O., INTERSPAR CITYPARK

Zavezanc: SPAR SLOVENIJA D.O.O., INTERSPAR CITYPARK

Začetek ob 10.35 uri, na naslovu zavezanca Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Navzoč!

- Dr. Viktor Strauch, inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve. Inšpektorja je sprejela odgovorna oseba za promet s pirotehniko. Pri nadzoru je bila zato prisotna ga [REDACTED]. Istovetnost osebe je bila stalno stanuje [REDACTED]. Certifikat o strokovni usposobljenosti za promet s pirotehničnimi izdelki za odgovorno osebo, št. [REDACTED] velja do [REDACTED]. Zavezanc ima še eno odgovorno osebo, 9 strokovno usposobljenih oseb za promet s pirotehničnimi izdelki za trgovce, za katere ima zavezanc izdane veljavne certifikate. V času nadzora je prodajo pirotehničnih izdelkov opravljala [REDACTED]. Z veljavnim certifikatom za vamo delo z eksplozivi za trgovko.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico in značko in prisotne seznanil, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in določbe predpisov sprejetih na njegovi podlagi pri opravljanju prodaje pirotehničnih izdelkov.

Materijalni del:

- Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08, v nadaljevanju ZEPI),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Ur.l. RS, št. 110/08, 100/10 in 24/12 v nadaljevanju: Pravilnik),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Ur.l. RS, št. 105/08, 100/10 in 24/12, 88/13; v nadaljevanju: Pravilnik 1)
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Ur.l. RS, št. 124/08, 70/12, 90/12 in 96/13 v nadaljevanju Uredba)

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14, v nadaljevanju: ZIN),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo ter 126/07, 65/08 in 8/10, 82/13 v nadaljevanju: ZUP).
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, v nadaljevanju: ZP-1),

I. UGOTOVljeno je naslednje dejansko stanje:

1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Zavezanec opravlja promet s pirotehničnimi izdelki na podlagi dovoljenja Upravne enote Ljubljana št.: 216-1850/2010-16, izdanega dne 30. 9. 2010, iz katerega je razvidno, da ima zavezanec dovoljenje za prodajo pirotehničnih izdelkov K1, K2, K3, T1 in P1. Dovoljeno ima 160 kg NEM na prodajnem mestu in 240 kg NEM v trgovinskem skladišču.

2. Imenovanje odgovorne osebe

Tretji odstavek 9. člena ZEPI določa, da pravna oseba o vsaki statusni spremembji, spremembji odgovorne osebe ali prenehanju opravljanja dejavnosti obvesti pristojni organ, Upravno enoto Ljubljana.

Odgovorna oseba izjavi: " Statusnih sprememb po pridobitvi dovoljenja za promet s pirotehničnimi izdelki ni bilo."

Podpis:

3. Seznanitev oseb z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu ravnanj ob nesreči ali drugem izrednem dogodku

ZEPI v 6. členu določa, da mora pravna oseba pri prometu s pirotehničnimi izdelki poskrbeti za varnost oseb in premoženja, za varstvo pred požarom ter izvajati vse druge ukrepe, določene v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.

Pravna oseba mora imeti izdelan načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, v瘤 ipd.).

Ravno tako mora pravna oseba vse osebe, ki zanjo opravljajo posamezna dela s pirotehničnimi izdelki, seznaniti z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu ter jih usposabljati za ravnanje ob nesreči ali drugem izrednem dogodku.

Osebe, ki za zavezanca opravljajo posamezna dela s pirotehničnimi izdelki morajo pri svojem delu izvajati vse ukrepe, ki so za posamezno vrsto del določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.

Inšpektor ugotovim, da ima zavezanec izdan Načrt ukrepov za primer požara, eksplozije ali v瘤oma v skladišče ali prodajno mesto Interspar Citypark, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, velja od 28.6.2010.

Odgovorna oseba inšpektorju predloži evidenčni list o usposabljanju zaposlenih za začetno gašenje in evakuacijo, ki zajema tudi pirotehniko (Priloga 2B, z dne 18.9.2014).

4. Varovanje objekta

ZEPI v petem odstavku 6. člena določa, da mora imeti pravna oseba objekt, v katerem se opravlja promet s pirotehničnimi izdelki varovan.

Za varovanje objekta ima zavezanec s pravno osebo Sintal d.d. sklenjeno pogodbo o varovanju z dne 9.10.2013. Pogodba zajema izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja in prenos alarmnih signalov protipožarnega in protivlomnega varovanja na VNC izvajalca.

5. Vodenje evidenc

Pravna oseba, ki opravlja promet s pirotehničnimi izdelki mora voditi evidence v skladu z določili 45. člena ZEPI in drugim odstavkom 85. člena Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke. Drugi odstavek 85. člena določa,



da pravne osebe, ki opravljajo trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije 1, 2 in 3, T1 ter P1,

. Evidenco sestavlja:

- zaporedna številka vpisa v evidenco;
- datum nakupa;
- podatki o dobavitelju;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v kosih;
- datum prodaje;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v kosih;
- zaloga.

V 87. členu Pravilnika 1 je določeno, da se evidence iz drugega odstavka 85. člena tega pravilnika lahko vodijo v elektronski obliki.

Ugotovljeno je, da zavezanc vodi evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc in sicer elektronsko v okviru računalniškega programa IMAGE. Ta sistem je zgrajen enotno za celotno maloprodajo zavezanca. Tako ni moč popravljati vnesenih zapisov. Vsak artikel ima svojo lastno kodo artikla, ki ga spremišča skozi vse transakcije.

Inšpektor preverim pravilnost vodenja evidence na izdelku z nazivom baterijo kategorije 2 Zombi 25S, šifra 460170 , dobavitelj Lecana d.o.o., datum nabave 15.12.2014, količina 20 kosov (letos jih je zavezanc nabavil skupaj 52 kosov). Do časa nadzora je bilo prodanih 22 kosov, 1 kos . Tako je zaloga 16.12.2014 do 11.15 ure 30 kosov. Od tega jih je 24 kosov (6 kartonov) v skladišču, 6 kosov je pa na prodajnem mestu. Inšpektor ugotovim.

Inšpektor z pregledom skladišča in prodajnega mesta ugotovim ujemanje tega izdelka.

6. Prodajno mesto

6.1. Prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ima lahko tlorisno površino največ 80m². Požama odpornost stavbe mora znašati najmanj REI 30 minut. Najmanj 40% tlorisne površine prodajalne mora biti namenjene prehodom. Noben prehod, namenjen zaposlenim, ne sme biti ožji od 75 cm. Noben prehod, namenjen kupcem, ne sme biti ožji od 90 cm (2. odstavek 51. čl. Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da je površina prodajnega mesta manjša od 80m². Prehod, namenjen zaposlenim je večji od 75 cm.

6.2. Na prodajnem mestu se lahko v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1 (3. odstavek 51. člena Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da so na prodajnem mestu samo pirotehnični izdelki in sicer baterije in rakete kategorije 2. Inšpektor ugotovim, da zavezanc nima v prodaji pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok.

6.3. Pirotehnični izdelki se lahko nahajajo samo na prodajnem mestu v prodajalni. Pirotehničnih izdelkov ne sme doseči direktna sončna svetloba. Prodaja eksplozivov in pirotehničnih izdelkov mora biti stalno pod nadzorom prodajalca. Kupci do pirotehničnih izdelkov ne smejo imeti prostega dostopa. V izložbah je lahko le prazna embalaža. V prodajalni ali na prodajnem mestu



eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov prepovedana. (4. in 5. odst. 51.čl. Uredbe)

Na prodajnem mestu izdelki niso izpostavljeni direktni sončni svetlobi. Tudi ni drugih lahko vnetljivih izdelkov ali prazne embalaže.

6.4. Sistem alarmiranja v primeru nevarnosti mora zagotoviti varen umik kupcev in zaposlenih, ki mora biti urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico, nakupovalno pot v nakupovalnem centru ali na prosto ni daljša od 15 m.

Kupcem je omogočen umik takoj od prodajnega mesta. Njihovi prehodi niso omejeni. Prodaja je urejena tako, da kupec po nakupu pirotehničnih izdelkov ne vstopa več v prodajalno. Če se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata, so ta lahko tudi drsna, dvižna ali vrtljiva. Takšna vrata morajo biti dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočiti delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska

7. Oprema in označitev prodajnega mesta (1. in 2. odst. 52. čl. Uredbe)

7.1. V prodajalni oziroma na prodajnem mestu se mora na vidnem mestu nahajati:

- oznaka prepovedi kajenja;
- oznaka prepovedi uporabe odprtga ognja;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov;
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B ali zmogljivejša.

Črke in številke v besedilu morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm.

Ugotovljeno je, da ima zavezanc vsa predpisana opozorila in prepovedi, črke, številke in prepovedi so ustreznih dimenziij. Na prodajnem mestu ima dva predpisana gasilnika.

8. Način nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu

8.1. Najvišja dovoljena višina nakladanja prodajnih izdelkov na police je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm (1. odstavek 53. čl. Uredbe).

Ugotovljeno je da ima zavezanc naložene izdelke na policah do višine 1.8 metra. Nad najvišjo vrsto izdelkov je več kot 60 cm prostora.

8.3. Poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno se morajo takoj odstraniti iz prodajalne oziroma prodajnega mesta (4. odstavek 53. čl. Uredbe)

Ugotovljeno je bilo, da poškodovanih in neprimernih izdelkov na prodajnem mestu ni bilo. V času nadzora je bilo na prodajnem mestu po izračunu 114 kg NEM.

9. Splošne in posebne zahteve za priročna in trgovinska skladilišča (54. 55. 56. čl. Uredbe)

1. Za skladilišča veljajo splošni predpisi o trgovinah in trgovskih prostorih, če ni s to uredbo določeno drugače. Lahko so samostojni objekti ali pa v sklopu drugih objektov.

2. V trgovinskih skladiliščih in priročnih trgovinskih skladiliščih je dovoljeno skladiti izključno smodnike in pirotehnične izdelke, ki so namenjeni prodaji na drobno, ter skladno z zahtevami

združljivosti (tabela združljivosti iz priloge 1 te uredbe). Skladiščenje kakršnih koli drugih izdelkov ali materialov, ki niso smodniki ali pirotehnični izdelki, ni dovoljeno.

3. V skladišču ne sme biti nobenega vira vžiga ali dimniških odprtin in sme biti ogrevano le s toplo vodo. Temperatura proste površine grelnih teles in cevovodov v prostoru ne sme v nobenem primeru preseči 75 °C. Grelna telesa morajo biti vgrajena oziroma zavarovana tako, da nanje ali v njihovo bližino ni mogoče odložiti predmetov.

4. V prostoru ne sme biti električnih naprav, razen svetil, ki pa morajo ustreznati veljavnim elektrotehničnim predpisom. V prostoru se ne smejo uporabljati razdelilci, sklopke ali varovalke. Stikala za razsvetljavo in ogrevanje se morajo nahajati zunaj prostora. V neposredni bližini vhoda v skladišče morata biti v dosegu roke najmanj dva gasilnika 27A - 144B. Opravljanje nevarnih del (varjenje, delo z odprtim ognjem ipd.) ni dovoljeno, če skladišče v tem času ni prazno.

5. Za nemoteno manipulacijo morajo biti prehodi v skladišču široki najmanj 75 cm. Širina skladiščenja in širina polic je lahko največ 80 cm. Najvišja dovoljena višina skladiščenja je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm. Police morajo biti od sten oddaljene vsaj 5 cm. Biti morajo pritrjene, da se ne morejo prevrniti. Nezaposlenim in nepoklicanim osebam mora biti vstop v skladišča onemogočen.

6. Skladišče, ki je v prodajalni, je treba ločiti od prodajnega mesta z vrati s požarno odpornostjo EI30 minut in samozapiralom. Vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije. Priročno skladišče mora imeti ustrezne odprtine za sproščanje nadtlaka. Odprtine morajo biti take, da skoznje ne more prodreti voda, dež, žival ipd.

9. Na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta se morajo nahajati naslednje oznake:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov;
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča;
- oznaka prepovedi kajenja;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja;
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan.

10. Črke in številke v besedilih iz prejšnjega odstavka morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm.

11. V skladišče je prepovedan vnos sredstev za vžig (vžigalice, vžigalniki), iskrečega orodja in električnih aparatov ter skladiščenje prazne embalaže.

12. V času, ko v skladišču ni delavcev, mora biti zaklenjeno, ključe ima le odgovorna oseba. Izven obratovalnega časa mora biti mehansko ali elektronsko zaščiteno.

Trgovinska skladišča, 56. člen Uredbe

1. V trgovinskem skladišču je dovoljeno samo rokovanje s polnimi originalno zaprtimi kartoni.
2. Trgovinsko skladišče v sklopu objektov je lahko samo v prvi kleti ali pritličju, nikoli v naseljenem stanovanjskem objektu.
3. Požarna odpornost sten, stropa in tal mora znašati najmanj REI60 minut, požarna odpornost vrat pa najmanj EI60 minut.
4. Največja dovoljena količina NEM v trgovinskem skladišču v sklopu prodajalne je 120 kg, od tega 20 kg smodnika. Največja dovoljena količina NEM v trgovinskem skladišču kot samostojnem objektu je 300 kg, od tega 40 kg smodnika.
5. Vsi kartoni se morajo zlagati pazljivo in tako stabilno, da se ne morejo prevrniti.

Zavezanc ima zidano trgovinsko skladišče za pirotehnične izdelke za 240 NEM, ki je predpisano označeno, opremljeno z dvema gasilnima aparatom. V skladišču je radiator. V času nadzora so bili v skladišču samo izdelki v originalnih kartonih, ni bilo drugih izdelkov ali embalaže. Zavezanc ima posebne kovinske police tonske nosilnosti. Nad zgornjo vrsto izdelkov na policah je več kot 60 cm prostora. Skladišče je opremljeno z dvema gasilnikoma in zamreženo odprtino za zračenje. Na podlagi posebnega programa lahko zavezanc vsak čas izračuna NEM. Tako je bilo v času nadzora v tem skladišču 180 kg NEM. Torej NEM ni bil presežen.



10 SKLADNOST TEHNIČNIH IN VARNOSTNIH ZAHTEV PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

10.1 Označevanje pirotehničnih izdelkov

Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku. Minimalne zahteve za označevanje morajo biti v skladu s 1. odstavkom 24. člena ZEPI, 12. in 68. členom Pravilnika 1. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna.

Oznaka mora vsebovati:

1. Naziv proizvajalca, dobavitelja ali distributerja
2. Naziv izdelka
3. Najnižjo starost za kupca
4. Kategorijo izdelka in navodilo za uporabo
5. Leto proizvodnje za kategorijo 3
6. NEM
7. Če primerno tudi minimalno varnostno razdaljo

Določbi 4.8 in 4.9 SIST EN 15947-3 določata tisk in velikost črk označevanja.

4.8 Označevanje mora biti jasno vidno, lahko čitljivo, neizbrisno in v kontrastni barvi proti ozadju. Tiskarske napake, ki niso zavajajoče, se ne štejejo kot napake.

Višina znaka "X" (v primeru velike črke) vsaj 2,8 mm za oznako vrste ognjemetnega izdelka in kategorije, varnostno obvestilo in dodatne informacije za originalno pakiranje, če je to mogoče, in najmanj 2,1 mm za druge informacije. Najmanjša višina oznake CE mora biti 5 mm.

4.9 Označevanje zelo majhnih izdelkov

Če na ognjemetnem izdelku ni dovolj prostora za zahtevano informacijo v velikosti znakov, določeni v 4.8, se morajo podatki o imenu in kategoriji in varnostno obvestilo zmanjšati na velikost 2,1 mm. Če ognjemetni izdelek nima dovolj prostora za navedbo vseh navedenih podatkov tudi v pomanjšani velikosti, mora imeti ognjemetni izdelek vsaj podatke o proizvajalcu, ali če proizvajalec ni iz Evropske skupnosti, o uvozniku.

Inšpektor sem preveril pravilnost označevanja vzorčno na izdelkih bateriji in raket. Ugotovim, da so izdelki označeni skladno z 68. členom Pravilnika 1 in navedenimi določbami standarda.

10.2 Skladnost tehničnih in varnostnih zahtev pirotehničnih izdelkov po evropskih harmoniziranih standardih

Skladnost tehničnih in varnostnih zahtev po Direktivi 2007/23/EC določajo slovenski standardi serije SIST EN 15947-1, 2, 3 in 5, ki so uradno prevedeni v slovenščino.

Kritične neskladnosti, zaradi katerih pirotehnični izdelek ne sme biti na notranjem trgu, so navedene v Tabeli 4, točke 10.4 SIST EN 15947-5 in zajemajo

- vgradne materiale, ki pri razletu tvorijo trde ostre delce,
- prekratek ali predolg čas vžiga,
- niso stabilizirane pri letu ali se pri delovanju na ravnih tleh prevrnejo
- izdelek po aktiviranju eksplodira. (eksplozija baterije s polnilvami za učinek poka kategorije 3 lahko človeka težko poškoduje ali celo usmrti)

V skladu z ugotovitvijo pooblaščenega laboratorija EU sem inšpektor preveril, če ima zavezanc v prometu tudi še neskladne pirotehnične izdelke, ki imajo pravnomočno prepoved prodaje v Sloveniji (**Plavi grom, Air Force, Piratex, Commandos, Magnumex, Mini mega, Mini**



Commandos In Robotop oziroma katerekoli prepovedane izdelke, katerih glavni učinek je pok, kat. 2, 3, 4).

Ugotovljeno je, da zavezanc v navedenih izdelkov nima v prodaji, niti izdelkov, katerih glavni učinek je pok.

II. INŠPEKCIJSKI UKREPI:

Inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da zavezanc v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, trenutno ni storil kršitve določb ZEPI in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN-, v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, **USTAVI**. **Zavezanc ima pravico ugovora na ta zapisnih v roku 15 dne od vročitve.**

III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektor navzočo osebo seznanji, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želi, pa si ga lahko prebere sama in da ima pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

Odgovorna oseba zavezanca izjavi:

"Zapisnik sem prebrala in na njegovo vsebino in inšpekcijski ukrep nimam pripombe."

Podpis: _____

Inšpekcijski nadzor je bil končan ob 12.15uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme odgovorna oseba zavezanca, enega pa izvajalec nadzora

ZA ZAVEZANCA
Odgovorna oseba

(podpis)

IZVAJALEC NADZORA

Dr. Viktor Strauch
Inšpektor svetnik

(podpis)

